



| Maßnahme | Ja | Nein | Bemerkung |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Sind zum Löschen von Bränden geeignete und ausreichende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden? (§ 22 BGV A1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Feuerlöscheinrichtungen gut sichtbar und jederzeit zugänglich angebracht? (§ 22 BGV A1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen befinden, deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet? (§ 22 BGV A1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden die Feuerlöscheinrichtungen in einem Zeitabstand von maximal 2 Jahren von einem Sachkundigen geprüft? (§ 25 BGV A1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind an den Feuerlöscheinrichtungen die entsprechenden Prüfvermerke angebracht? (§ 22 BGV A1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind Fettbrandlöscher für den Küchenbereich vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die automatischen Schiebetüren in Rettungswegen von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 1 Jahr gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist die Brandmeldeanlage von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 3 Jahre gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist die Sicherheitsbeleuchtung von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 3 Jahre gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die selbstschließenden Feuerschutzabschlüsse von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 3 Jahre gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die kraftbetätigten Tore von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 1 Jahr gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die elektrischen Verriegelungen von Türen in Rettungswegen von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 1 Jahr gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Rauch- & Wärmeabzugsanlagen von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 3 Jahre gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist die Blitzschutzanlage von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 3 Jahre gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



| Maßnahme | Ja | Nein | Bemerkung |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| Sind die selbsttätigen Feuerlöschanlagen von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 1 Jahr gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die nichtselbsttätigen Feuerlöschanlagen von einem Sachkundigen überprüft (Prüffrist 3 Jahre gem. TechPrüfVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind alle Mitarbeiter/Innen jährlich im Umgang mit den Feuerlöschern und dem Verhalten im Brandfall unterwiesen? (§ 36 (5) MKHBauVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nein? Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! |
| Sind Feuerwehrpläne gemäß DIN 14095 zusammen mit der Brandschutzdienststelle erstellt worden und aktuell? (Prüffrist 2 Jahre DIN 14095) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist der Einsatz- & Alarmplan für interne und externe Schadenlagen sowie den Massenansturm von Verletzten erstellt und aktualisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nein? Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! |
| Ist die Alarmierung des dienstfreien Personals sichergestellt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist die Brandschutzordnung nach DIN 14096 (Teile A, B & C) erstellt und aktualisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nein? Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! |
| Ist die Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096 in ausreichender Anzahl ausgehängt? (Größe mind. DIN A5) (§36 (3) MKHBauVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind Flucht- & Rettungswegpläne aktuell und in ausreichender Anzahl ausgehängt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Laufkarten für die Feuerwehr aktuell an der BMA vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist die Durchführung von Arbeiten durch Fremdfirmen in einer Fremdfirmenanweisung geregelt, die automatisch Auftragsbestandteil ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nein? Auf unserer Homepage finden Sie einen Heißeislaubbissschein als kostenlosen download! |
| Ist die Krankenhaus-Einsatzleitung benannt und auf ihre Aufgaben vorbereitet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nein? Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! |
| Ist das Personal der Telefonzentrale auf eine Bombendrohung/Drohanruf vorbereitet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nein? Auf unserer Homepage finden Sie ein Merkblatt als kostenlosen download! |
| Sind die als Rettungsweg dienenden Flächen auf dem Grundstück und die Flächen für die Feuerwehr (Durch- & Zufahrten, Abstell- & Bewegungsflächen) ständig frei? (§35 MKHBauVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



| Maßnahme | Ja | Nein | Bemerkung |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Sind notwendige Flure oder Rettungswege durch Einbauten, Einrichtungen oder abgestellte Gegenstände eingengt? (§12 MKHBauVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Treppenträume frei von Brandlast oder einengenden Gegenständen? (§12 MKHBauVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind Listen über die prüfpflichtigen Anlagen vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind Wartungsverträge für die prüfpflichtigen Anlagen abgeschlossen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind vor den Rauchverbotszonen und in den Raucherzonen geeignete Aschenbecher vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Fluchtwege und Notausgänge ausreichend Beschildert? (§12 (6) MKHBauVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Finden regelmäßig Begehungen / Übungen mit der örtlichen Feuerwehr statt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind alle Kontrollen, Mängel und Maßnahmen im Bereich Brandschutz dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sofern vorhanden: Sind alle Mitarbeiter in der Handhabung von Evakuierungshilfen unterwiesen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Unsere Empfehlung: Einbau einer Brandfallsteuerung für die Aufzüge! | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Unsere Empfehlung: Schulen Sie das Personal der Telefonzentrale für das Notfallmanagement im Brandfall! | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | www.brandschutz-schulungssysteme.de |
| Wichtig: Angebot über Brandschutzunterweisungen angefordert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Brandschutz-Schulungssysteme Nord Hüttenallee 72 , 44534 Lünen |

Überprüfung gemäß Checkliste durchgeführt:

Datum _____ Name _____ Unterschrift _____

Ein Service von:
Brandschutz-Schulungssysteme Nord
Ihr kompetenter Partner im organisatorischen Brandschutz.

Fordern Sie uns: Telefon: 02306 7536598
 eMail: mail@bsss-nord.de